

Опорний навчальний заклад
«Шевченківська загальноосвітня школа I-III ступенів»
Шевченківської сільської ради

**Температурний режим по кабінетах
станом на 03 лютого 2022 року**

Кабінети	Допустимі норми температури	Фактична температура
Класні кімнати	17-20 ⁰ С	18 ⁰ С - 20 ⁰ С
Майстерня	16-18 ⁰ С	16 ⁰ С
Спортивний зал	15-17 ⁰ С	16 ⁰ С
Роздягальня при спорт. залі	19-23 ⁰ С	20 ⁰ С
Актовий зал	17-20 ⁰ С	18 ⁰ С
Бібліотека	16-18 ⁰ С	18 ⁰ С
Медичний кабінет	21-23 ⁰ С	22 ⁰ С
Рекреації	16-18 ⁰ С	17 ⁰ С
Спальне приміщення	18-20 ⁰ С	18 ⁰ С
Вестибюль	16-19 ⁰ С	16 ⁰ С
Гардероб	16-19 ⁰ С	18 ⁰ С
Сан. вузли	17-21 ⁰ С	18 ⁰ С



Директор *Н.М.Красюк* Н.М.Красюк